

АКТ (СПРАВКА)
об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки в
МБДОУ детский сад №158

Во исполнение приказа заведующего ДОУ от «05» октября 2023г. №35-01

«О проведении тренировки по эвакуации сотрудников, воспитанников и
посетителей в случае возникновения пожара»
на объекте – 10.10.2023 проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным заведующим ДОУ планом проведения тренировки, включающим в себя три этапа.

В период подготовительного этапа проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На этапе проведения тренировки было имитировано возникновение очага пожара в помещении МБДОУ детский сад №158 на 3-м этаже здания МБДОУ в 10 ч.05 мин. 20 сек.

Возникновение очага пожара было обнаружено руководителем тренировки в 10 ч.10 мин. 05 сек., который передал сообщение о пожаре дежурному работнику пожарного поста. Дежурным работником были приняты меры к оповещению, находящихся в здании людей, путем приведения в действие автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при помощи ручного пожарного извещателя.

В 10 ч. 12 мин. 07 сек. заместителем заведующего по АХЧ дано указание на отключение общего электроснабжения и открытие всех эвакуационных выходов.

В 10 ч. 15 мин. 00сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 10 ч. 30 мин. 00 сек. эвакуация завершена.

Весь персонал ДОУ действовал в соответствии с утвержденной Инструкцией о мерах пожарной безопасности в здании и помещениях ДОУ и на прилегающих к нему территориях.

Руководителем тренировки подведены итоги проведения эвакуации сотрудников, воспитанников и посетителей.

Заведующим ДОУ отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.

Вместе с тем, выявлены следующие замечания:

1. Скоординировать действия воспитателей и помощников воспитателя в младших группах;
2. Ответственному по ПБ в МБДОУ провести отдельно занятия с персоналом указанных групп;

По результатам выявленных замечаний организовано проведение дополнительных занятий со всеми категориями персонала о правилах поведения при пожаре с принятием зачётов.

Заведующий МБДОУ детский сад №158



/В.Н.Крылова/